

山坡地範圍之旅宿業聯合查核不符規定情形彙整表

編號	查核對象	地址	水土保持處理及維護	建築安全管理	消防安全管理	旅宿業經營管理及定型化契約	備註
填表說明：○符合，●不符合							
1	樓仔厝咖啡民宿	新北市平溪區十分街74巷3號	○	○	○	○	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
2	幸福山行民宿	新北市平溪區靜安路2段274巷10號	○	○	○	○	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
3	北海道民宿	新北市平溪區白石腳1號	○	○	○	○	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
4	桃園大溪笠復威斯汀度假酒店	桃園市大溪區日新路166號	○	● 消防通道、緊急出口及貨梯前堆放雜物	○	○	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
5	維多莉雅民宿	桃園市大溪區順和路39號	○	○	● 1. 滅火器逾期 2. 無住宅用火災警報器	● 未懸掛登記證	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
6	山水奇異	桃園市復興區三民里2鄰丸山10-6號	○	● 1. 未公安申報 2. 電梯無許可證	○	● 實際經營客房數涉及擴大營業範圍	原建物經水保機關已核定水保計畫
7	清新溫泉飯店	臺中市烏日區溫泉路2號	○	● 安全梯間堆放雜物(現場已清除)	○	● 地下2樓餐廳涉及擴大營業範圍	原建物經水保機關已核定水保計畫
8	台中日光會館	臺中市北屯區大坑里東山路二段光西巷78號	● 滯洪池未能正常使用	○	○	● 實際經營客房數涉及擴大營業範圍	原建物經水保機關已核定水保計畫
9	麒麟峰溫泉	臺中市北屯區東山路2段65巷15號	○	○	● 部分出口標示燈故障	● 實際經營客房數涉及擴大營業範圍	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
10	義大天悅飯店	高雄市大樹區義大八街100號	○	○	○	○	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫
11	明山莊	高雄市大樹區三和里三和路120-1號	○	● 未公安申報	○	● 實際經營客房數涉及擴大營業範圍	原建物經水保機關認定免擬具水保計畫

山坡地範圍之旅宿業聯合查核不符規定情形彙整表

編號	查核對象	地址	水土保持處理及維護	建築安全管理	消防安全管理	旅宿業經營管理及定型化契約	備註
12	花季渡假飯店	高雄市田寮區南安里崗北路111號	○	● 安全梯間堆放雜物 (現場已清除)	○	○	原建物經水土保持機關認定免擬具水保計畫
13	鳳梨屋水上莊園	宜蘭縣員山鄉長嶺路195號	○	● 營業範圍部分建物涉及違建	● 1. 現場消防安全設備設置不足 2. 捲簾未設防焰標示	● 無旅宿業登記證	原建物經水土保持機關已核定水保計畫
14	微丹民宿	宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭10-9號	○	○	○	● 房內未標示房價	原建物經水土保持機關認定免擬具水保計畫
15	茶香庭園民宿	宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路20-1號	○	○	○	● 房內未標示住宿須知、逃生圖及房價	原建物經水土保持機關認定免擬具水保計畫